



**O B E C N Í Ú Ř A D V E L K Ý T Ý N E C**  
stavební úřad, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

SPIS. ZN.: OVT/968/2026/SU54 PID: \*DXJH3OP15HXA\*  
Č.J.: OVT/1287/2026/SU54  
VYŘIZUJE: Ing. Miloš Hlaváček Spisový znak- 43.1  
TEL.: 585151118 stavebni.urad@velkytynec.cz skartační znak/skart.lhůta- A10  
E-MAIL:  
DATUM: 26.3.2026 DSŘ: Z/2025/173213

**ROZHODNUTÍ**  
**POVOLENÍ STAVBY**  
**ve zrychleném řízení**

Stavební úřad Obecního úřadu ve Velkém Týnci, jako stavební úřad pověřený Krajským úřadem Olomouckého kraje, a tím příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 9.3.2026 podalo

**Město Moravský Beroun, IČO 00296244, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun,**  
které zastupuje

**SPZ DESIGN, s.r.o., IČO 27831132, Moravská 359/13, 779 00 Olomouc**  
(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

**p o v o l u j e**

ve zrychleném řízení stavbu:

**Přístavba 2 garáží v objektu komunálních služeb**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 197/15, parc.č. 197/17, parc. č. 197/2 v katastrálním území Moravský Beroun.

**Popis záměru:**

- Jedná se o přístavbu dvou garáží ke stávajícímu objektu garáží v uzavřeném areálu komunálních služeb Města Moravský Beroun.
- Objekt bude zděné konstrukce, obdélníkového půdorysu o 1 nadzemním podlaží. Půdorysné rozměry jsou 8100 mm x 7200 mm.
- Střeška bude pultová, výškou a sklonem shodná se střešou nad současnou stavbou 2 garáží. Výška vyšší hrany střešky (směrem do veřejného prostoru) bude + 4,800m výška nižší hrany střešky s dešťovým svodem (směrem do dvora) bude + 3,910 m.
- Do každé garáže budou osazena garážová vrata s integrovanými dveřmi v jednom křídle. V každé garáži v zadní stěně bude osazeno jedno okno 1250 mm x 1600 mm.

- Obě garáže budou propojeny otvorem 2500mm x 2200mm.
- Budou provedeny nové rozvody elektroinstalací a umělého osvětlení.
- Objekt je napojen na stávající přípojku elektrické energie. Stávající napojení na inženýrské sítě se nemění.
- Způsob užívání se nemění. Jedná se o garáže pro techniku městských služeb. V objektu se nebude vytvářet žádné nové technologické ani technické zařízení.

Parametry původního objektu se přístavbou mění takto:

- obestavěný prostor - původní 850,876 m<sup>3</sup>, nová 1218,778 m<sup>3</sup>
- zastavěná plocha - původní 170,64 m<sup>2</sup>, nová 228,96 m<sup>2</sup>
- podlahová plocha - původní 151,272 m<sup>2</sup>, nová 198,152 m<sup>2</sup>

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.arch.Vladimír Petroš, ČKA 02 862 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle plánu kontrolních prohlídek.
3. Stavba bude dokončena v termínu 12/2026.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky, odpovědná osoba bude oznámena stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

### Odůvodnění:

Dne 9.3.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- Plná moc pro zástupce stavebníka, informace o pozemcích z katastru nemovitostí, projektová dokumentace, hydrogeologický posudek, Požárně bezpečnostní řešení, Statický výpočet.
- Usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 27.2.2026, č.j. KUOK/24448/2026 o pověření Stavebního úřadu Velký Týnec k projednání žádosti
- Závazné stanovisko – jednotné enviromentální stanovisko Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí ze dne 8.10.2025, č.j. MEST 166888/2025
- Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR , Český inspektorát lázní a zříděl ze dne 22.1.2026, č.j.R/2025/217488/2
- Archeologický ústav AV ČR Brno, ze dne 27.10.2025, e.č. M-202505058

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,

- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací Moravský Beroun. Stavba odpovídá stávající zástavbě v areálu, tvoří její pokračování. Respektuje architekturu i urbanismus zástavby v místě.

Dotčené území se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů Ondrášov u Moravského Berouna.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Velký Týnec. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský stavební úřad, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Ing.Miloš Hlaváček**

stavební úřad Velký Týnec

**Poplatek:**

Správní poplatek byl stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč.

Povolení vydané ve zrychleném řízení se podle ust. § 212 odst.2 stavebního zákona vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce Městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

**Obdrží:**

SPZ DESIGN, s.r.o., IDDS: mjq3w35

Městský úřad Sternberk, odbor životního prostředí, IDDS: ud7bzn4

Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z

Úřední deska Městského úřadu Moravský Beroun (zrychlené řízení)

spis



**O B E C N Í Ú Ř A D V E L K Ý T Ý N E C**  
stavební úřad, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

SPIS. ZN.: OVT/580/2026/SU41 PID: \*DXJH3OP14XE6\*  
Č.J.: OVT/699/2026/SU41  
VYŘIZUJE: Ing. Miloš Hlaváček Spisový znak- 43.1  
TEL.: 585151118 skartační znak/skart.lhůta- A10  
E-MAIL: stavebni.urad@velkytynec.cz

DATUM: 12.2.2026 ISSŘ:

**ROZHODNUTÍ**  
**o prodloužení platnosti územního rozhodnutí**  
**č.j.: VT-3774/2023/SU204 ze dne 28.11.2023**

**veřejnou vyhláškou**

Stavební úřad Obecního úřadu ve Velkém Týnci, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vydal dne 28.11.2023 pod č.j. VT-3774/2023/SU204 pro žadatele **ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín**, kterou zastupuje **ENPRO Energo s.r.o., Olga Künstlerová , IČO 28628250, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí** rozhodnutí o umístění stavby pro „**Krčmaň, Na Kopci - obnova DTS, US, kNN, vNN - IE-12-8008144**“. Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.2.2024.

Platnost byla stanovena 2 roky ode dne nabytí právní moci, tj. do 7.2.2026.

Žadatel podal dne 4.2.2026 žádost na vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti uvedeného územního rozhodnutí : **Krčmaň, Na Kopci - obnova DTS, US, kNN, vNN - IE-12-8008144**

V obci Krčmaň, v ulici Ke království a Na kopci.

Na pozemcích parc. č. 55, 57, 62, 63, 65, 79/1, 79/2, 102, 103/1, 103/2, 104, 106, 108, 110, 112, 479, 481, 483, 484, 485/5, 485/6, 487/1, 487/3, 490/1, 509/50 v katastrálním území Krčmaň.

Na základě tohoto návrhu Stavební úřad Obecního úřadu ve Velkém Týnci, jako příslušný správní orgán podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) stavebního zákona a podle § 200 stavebního zákona

**prodlužuje**

**platnost uvedeného územního rozhodnutí do 7.2.2028.**

Stavba obsahuje:

- Jedná se o rozšíření distribuční sítě ČEZ v Krčmani, v ulici Na Kopci a v části ul. Ke Království. Předmětem návrhu je výstavba nové trafostanice s připojením do stávající distribuční sítě elektřiny a částečná obnova venkovního vedení VN 22kV s výměnou dvou stožárů č.9 a č.10 ve stávající trase. Stávající nadzemní vedení NN bude demontováno a nahrazeno novým zemním kabelovým vedením NN. Součástí stavby bude výměna trafostanice "OC\_4067 Krčmaň- obec1" na podpěrném stožáru č.10 na pozemku parc.č 490/1 za novou stožárovou trafostanicí typu BTS400. Nová trafostanice se do stávající distribuční sítě připojí pomocí nových kabelových vedení nízkého napětí přes nové rozpojovací/přípojkové skříně.
- Délka nových úseků kabelového vedení NN bude tato: kabel X1 - 162 m, kabel X2 - 162 m, kabel X3 - 366 m, kabel X4 - 24 m, kabel X5 - 110 m, kabel X6 - 175 m. Délka nového nadzemního vedení NN je 37 m, délka nového nadzemního vedení VN je 53 m.
- Budované rozvodné zařízení a vedení distribuční soustavy je umístěno na veřejně přístupných místech. Šířka výkopu ve volném terénu a chodnících bude 35 cm, hloubka 80 cm. Šířka výkopu v komunikaci bude 50 cm a hloubka 120 cm. Kabely budou uloženy v pískovém loži nebo v plastových trubkách určených pro ochranu kabelů v zemi. Kabely/trubky budou uloženy ve vzájemném souběhu s mezerou 5 cm v podélném směru.
- Příjezd k přílehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením bude zachováván.

## Odůvodnění

Před uplynutím stanovené doby platnosti shora uvedeného územního rozhodnutí požádal dne 4.2.2026 ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín o prodloužení jeho platnosti. Dnem podání návrhu bylo zahájeno správní řízení.

Žadatel v žádosti uvedl důvody, podle nichž nemůže v době platnosti územního rozhodnutí stavbu zahájit a potvrdil záměr, který je předmětem uvedeného územního rozhodnutí, realizovat.

Ust. § 200 stavebního zákona umožňuje platnost územního rozhodnutí prodloužit. Žádost byla podána před uplynutím doby platnosti územního rozhodnutí, podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Změnu povolení projednal stavební úřad v rozsahu této změny, v tomto případě se jedná pouze o prodloužení platnosti povolení. Na stavbě samotné se nic nemění.

Stavební úřad při posuzování zkoumal, zda-li se od vydání původního povolení nezměnily podmínky v území.; další podklady proto nepožadoval.

Pokud úřad zjistí, že ke změnám nedošlo, může rovnou vydat rozhodnutí o prodloužení jako první úkon (tj. bez klasického dokazování).

Nová lhůta je počítána **od právní moci původního povolení** (nikoli od rozhodnutí o prodloužení).

Pravomocná povolení vydaná podle zrušeného zákona č. 183/2006 Sb. se považují za povolení podle nového zákona (§ 330 odst. 6).

Je-li jejich platnost stále běžící, postupuje se při prodloužení stejně podle § 198 stavebního zákona.

Platnost povolení NEZANIKNE, dokud úřad o žádosti pravomocně nerozhodne (§ 198 odst. 3 věta druhá). Lze podat opakovaně; každé rozhodnutí smí přidat nanejvýš další 2 roky.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí. Podmínky se nezměnily. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti nebyly podány.

V řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí. Bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, je toto rozhodnutí doručováno v souladu §188 odst.4 stavebního zákona a §144 správního řádu žadateli, příslušné obci a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Okruh účastníků byl stanoven takto: Žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Státní pozemkový úřad, Obec Krčmaň, Jana Dočkalová, Skayo Capital s.r.o., Jiří Friedrich, Marie Vymětalíková, Miroslav Tomiczek, Markéta Tomiczková, Lukáš Egg, Michaela Eggová, Safa Bougatfa, Mohamed Wajdi Oueslati, Petra Anderová, Mgr. Ivana Burianová, Eva Krejčířová, Ján Mravec, Lucie Mravcová, Antonín Galvani, Ladislav Strnad, Lubomír Dočkal.

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne.

## **P o u č e n í**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení územně správního. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu.

Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č.18 odst.3 na 2000 Kč.

**Ing. Miloš Hlaváček**

vedoucí oddělení územně správního

**Obdrží:**

ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau

Obec Krčmaň, IDDS: t4xbnvs

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: yqkcds6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n

Odbor životního prostředí Magistrát města Olomouce, IDDS: kazbzri

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Obce Velký Týnec

Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 92 odst.3) stavebního zákona a §144 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Obsah úřední desky se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup na adrese [www.velkytynec.cz](http://www.velkytynec.cz). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

spis



**O B E C N Í Ú Ř A D V E L K Ý T Ý N E C**  
stavební úřad, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

SPIS. ZN.: OVT/320/2026/SU29 PID: \*DXJH3OP14TAI\*  
Č.J.: OVT/579/2026/SU29  
VYŘIZUJE: Ing. Miloš Hlaváček Spisový znak-43.1  
TEL.: 585151118 skartační znak/skart.lhůta- A10  
E-MAIL: stavebni.urad@velkytynec.cz  
ISSŘ: Z/2026/11967

DATUM: 4.2.2026

**ROZHODNUTÍ**  
**POVOLENÍ STAVBY**  
ve zrychleném řízení

Stavební úřad Obecního úřadu ve Velkém Týnci, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 20.1.2026 podal

**Outdoor akzent s.r.o., IČO 00545911, Na strži 2097/63, 140 00 Praha,**  
který zastupuje

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I. Podle § 212 stavebního zákona**

**p o v o l u j e**

ve zrychleném řízení stavbu:

**Stavba pro reklamu - Billboard**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 191/1 v katastrálním území Vsisko.

**Popis záměru:**

Jedná se o jednu jednostrannou nereflexní stavbu pro reklamu, která je umístěná na pozemku na stejném místě jako původní, již dožitá stavba pro reklamu. Nová stavba pro reklamu bude ukotvená do základových betonových patek v zemi. Má jednu výleповou plochu. Velikost výleповé plochy je 5,1m x 2,4m.

Stavba pro reklamu je navržena jako celokovová stavebnice se zinkovou úpravou. Výleповá plocha reklamního panelu je složena ze samostatných kovových výleповých desek, jejichž vzájemná poloha je zajištěna pomocí speciálních ocelových horních a dolních zámkových upínek.

Výleповá deska je z pozinkovaného plechu tl.1mm. Vertikální i horizontální tvarová stabilita výleповých desek je zaručena trvalým umístěním speciálních výztuh na rubové straně každé výleповé desky.

Kovové výleповé desky jsou zavěšeny na ocelových nosnících, které jsou připevněny pomocí rozebíratelného šroubového spojení na hlavní nosný rám panelu.

Vzájemná poloha výleповých desek a vodorovných ocelových nosníků je zajištěna šroubovým spojením každé výleповé desky s vodorovným ocelovým nosníkem pomocí speciálního pojistného háčku se závitem

Na vnější obvodové hraně výleповé plochy panelu je pomocí ocelových upínek a šroubových spojů připevněná kostra panelu, která je vyrobena z oceli.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing.Lubomír Kylar, ČKAIT: 0000419; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškeré servisní práce a kontrolní prohlídky budou probíhat v těsné blízkosti stavby pro reklamu. Stavba pro reklamu nesmí nijak omezovat okolní provoz na přilehlých komunikacích. Stavba pro reklamu nesmí nijak omezovat údržbu sousedních pozemků a nesmí bránit v přístupu na sousední pozemky.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Outdoor akzent s.r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha

### Odůvodnění:

Dne 20.1.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

Žádost podaná na portálu stavebníka, plná moc, projektová dokumentace stavby, souhlas vlastníka pozemku, informace z KN o pozemku.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a :

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Velký Týnec.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Velký Týnec 

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru Krajský stavební úřad, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


**Ing.Miloš Hlaváček**

stavební úřad Velký Týnec

#### **Poplatek:**

Správní poplatek byl stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč.

#### **Obdrží:**

  
Obec Velký Týnec, IDDS: uqkbams  
spis

